



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 396501

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 228503/3557105/2014

Endereço: RUA TIBAGI

Nº: 3071

Complemento:

Bairro: PATRIMONIO NOVO

Município: VOTUPORANGA

Ocupação: CENTRO SOCIAL / SALÃO PARA EVENTOS

Proprietário: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Responsável pelo Uso: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Responsável Técnico: BRUNA PRADO DE PAULA

CREA/CAU: 217226-7

ART/RRT: 7919265

Área Total (m²): 2402,48

Área Aprovada (m²): 2402,48

Validade: 12/02/2021

Vistoriador: SUBTEN PM RODRIGO JOSE LOPES DE SOUZA

Homologação: CAP PM RENATO NEVES RODRIGUES

**OBSERVAÇÕES:** LOTAÇÃO MÁXIMA NO SALÃO DE EVENTOS 650 PESSOAS. LOTAÇÃO MÁXIMA NO AUDITÓRIO 100 PESSOAS. PROIBIDO O USO DE ARTEFATOS PIROTÉCNICOS NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO. PROIBIDO O USO DE BOTIJÃO DE GLP NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO. O RESPONSÁVEL PELO USO TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE ACESSO DO PÚBLICO.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Votuporanga, 18 de Fevereiro de 2019



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros [www.corpodebombeiros.sp.gov.br](http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br), ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".